

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск _____

« 30 » 04 2026 г.

Общие сведения об объекте

1.1. КГАУК «Красноярская краевая филармония»

1.2. Г. Красноярск, пр. Мира 2Б

1. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*,

2.2. Перекрестки; *регулируемые, с таймером - нет*;

2.3. Перепады высоты на пути: *есть, более 0.015 м*

(их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет. Не в границах ОСИ.*

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: ул. К. Маркса нечетная сторона: ост. гостиница «Октябрьская» - вход ОСИ (пл. Мира) – 307 м;

Ул Ленина четная сторона: ост. Сибирский институт искусств – вход ОСИ (пл. Мира) – 461 м.

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», 7 шт.	
Крыльцо	есть – «+»,	
	Везде есть пандусы	
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+»)	
	Поручни (есть – «+»)	
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+»)	
	Лифт пассажирский (есть – «+»)	
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+»	
Порог на входной двери в здание	нет – «-»,	
	Пандус	
Порог в тамбуре	нет	
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+»)	
	Поручни (есть – «+»)	
Лифт пассажирский	есть – «+»,	
	Ширина и глубина, см. - 1100x2100	
	Подъём кабины с 1-го и до 5-го этажа	
Санитарно-гигиеническое помещение, доступное для	есть – «+»	
	Поручни для МГН (есть – «+»)	

посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата		
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+»)	
Зона питания	(доступность есть – «+»)	
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе нет – «-»)	
	На лестницах (нет – «-»)	
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации световыми маяками (есть – «+»)	
	Пожаробезопасная зона (есть – «+»)	
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+»	
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+»)	
	информационные табло типа «бегущая строка» (нет – «-»)	
	информирующие индикаторы (нет – «-»)	
	тактильные таблички (есть – «+»)	
	тактильно-визуальные схемы (есть – «+»)	
	направляющие тактильные напольные указатели (нет – «-»)	
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха есть – «+»)	
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+») https://krasfil.ru/dostupnaa-sreda	
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	нет – «-»)	
Система тифлокомментирования	нет – «-»	
Система субтитрирования	нет – «-»	
Наличие льгот, предоставляемых посетителям с инвалидностью, при приобретении билетов на платные мероприятия	есть – «+», 10 % *	
Примечание: * - не на все мероприятия		

